

«Утверждаю»
Директор СФ УУНиТ
И.А. Сыров
« » 2023 год



**АКТ ГОТОВНОСТИ
общежития №3 СФ УУНиТ к заселению студентов
на 2023-2024 учебный год.**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: председатель комиссии Гизитдинов Э.В., члены комиссии: Рысаев Р.Р., Кузнецов В.А., Скачкова Ю.В., Акбутин И.М., составили настоящий акт, о том, что 25.08.2023 года провели проверку готовности общежития №3 к началу 2023-2024 учебного году.

В процессе проверки установлено:

1. Характеристики и визуальный осмотр общежития.
 - 1.1. Назначение общежития- жилое, для проживания иногородних и иностранных студентов;
 - 1.2. Год постройки-1969 г;
 - 1.3. Фундамент железобетонный - видимых дефектов и трещин не имеется;
 - 1.4. Стены кирпичные - видимых дефектов и трещин не имеется;
 - 1.5. Кровля – металлический профнастил по деревянной обрешетки. Огнезащитная обработка деревянных конструкций проведена - 2018 году.
Видимых дефектов покрытия кровли и протечек не имеется;
 - 1.6. Этажность – 6 этажей включая подвал.
2. Источник коммуникаций.
 - 2.1. Теплоснабжение- Баш РТС, ТЭЦ.
 - 2.2. Водоснабжение – МУП «Межрайкоммунводоканал» г. Стерлитамак.
 - 2.3. Горячая вода – подогрев через теплообменник ГВС.
 - 2.4. Электроснабжение – МУП Электрические сети г. Стерлитамак.
3. Готовность общежития в осеннее – зимних условиях:
 - 3.1. Проведен обход и осмотр отопительной системы жилых и общественных помещений – краны, стояки и отопительные радиаторы в исправном состоянии.
 - 3.2. Гидравлическое испытание на прочность и плотность теплообменника ГВС произведена (Акт прилагается)
 - 3.3. Гидравлическое испытание на прочность и плотность наружного трубопровода отопления произведена. (Акт прилагается)
 - 3.4. Гидравлическое испытание на прочность и плотность внутренней отопительной системы произведена. (Акт прилагается)
 - 3.5. Промывка внутренней отопительной системы произведена. (Акт прилагается)

- 3.6. Произведен осмотр и ревизия сантехнического оборудования сан.узлов, кухонных и умывальных помещений – унитазы, краны и раковины в рабочем состоянии.
- 3.7. Проведен обход и осмотр систем электроснабжения жилых и общественных помещений – электроосветительные приборы, розетки, выключатели и проводка холодильников в исправном состоянии.(неполадки розеток и выключателей в комнатах 19,24,201,221,235,420,505,509,523 были устранены в срок)
- 3.8. Естественная вытяжная вентиляционная система общежития в рабочем состоянии. (Акт последний прочистки прилагается)
4. Противопожарное состояние:
 - 4.1. Наличия и комплектация противопожарного оборудования:
 - пожарные рукава в наличии, присоединены к кранам и стволу;
 - перемотка пожарных рукавов на новую скатку производится своевременно;
 - ГДЗК (газодымозащитный комплект) – находятся:
*Пост охраны- 4шт.
 - 4.2. Общежитие укомплектовано огнетушителями, перезарядка производится своевременно.
 - 4.3. Испытание внутреннего пожарного водопровода производится своевременно (документы прилагается)
 - 4.4. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), СОУЭ (система оповещения и управления эвакуации) и РСПИ (радиостанция передачи информации) о пожаре в рабочем , исправном состоянии и находится на ТО.
- 4.5.Тревожная кнопка в рабочем, исправном состоянии и находится на ТО, сигнал проходит на пульт охранной организации ФГУП «Охрана» Росгвардии по РБ
5. Система видеонаблюдения в рабочем состоянии- 40 камер видеонаблюдения установлены по периметру здания и этажам.
6. СКУД (система контроля и управления доступом)- исправно.
7. Обеспеченность моющими средствами и инвентарем соответствует нормативам;
8. Обеспеченность общежития мебелью, постельными принадлежностями, инвентарем и оборудованием:
 - жилых комнатах- укомплектовано;- читальный зал- укомплектовано;
 - комната отдыха - укомплектовано;- кухонные помещения укомплектовано;
9. Дератизация и дезинсекция общежития к заселению проведена в соответствие с санитарными нормами; (договор, акт прилагается)
9. Наличие и техническое состояние тренажерного зала – соответствует требованиям безопасности.

Выводы комиссии:

Общежитие №3 находящиеся по адресу пр. Ленина 35 готово к заселению студентов на 2023-2024 учебный год.

Лист согласования:

Заместитель директора по АХР _____ Э.В.Гизитдинов

Начальник ЭХО _____ Р.Р. Рысаев

Зам. начальника ЭХО _____ В.А. Кузнецов

Специалист по ОТ _____ Ю.В. Скачкова

Заведующий студ.городка _____  И.М. Акбутин